Отчёт

Код УУТЭ: _____

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за **июль 2018**

Потребитель: **Сотникова, д.31 (жилой дом),** Договор с ТСО № _____

Адрес: **г.Всеволожск, мкр.Южный, ул.Д.Сотникова, д.31** Приборы УУТЭ поверены до: _____

Теплосчётчик: **СПТ-943** **№ : 59100** Схема подключения: _____ Источник: _____

Обслуживающая организация: **ООО "БПС Сервис"** телефон: 8-911-242-13-03 t-й график: _____

Договорные нагрузки:

Qот = _____ Гкал/ч Qвен= _____ Гкал/ч

Gот = _____ т/ч Gвен= _____ т/ч

Gот = _____ т/сут Gвен= _____ т/сут

Дата	Ти	НС	Отопление								W
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	
	час		тонн	тонн	тонн	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал
24.06.18	24,00		22,60	22,91	0,00	82,36	47,86	34,50	4,0	3,0	0,78
25.06.18	24,00		22,75	23,07	0,00	82,35	47,85	34,51	4,0	3,0	0,79
26.06.18	24,00		22,52	22,85	0,00	82,38	47,94	34,44	4,0	3,0	0,78
27.06.18	24,00		22,34	22,67	0,00	82,43	48,04	34,39	4,0	3,0	0,77
28.06.18	24,00		22,14	22,46	0,00	82,42	48,22	34,20	4,0	3,0	0,76
29.06.18	24,00		21,63	21,97	0,00	82,46	48,44	34,02	4,0	3,0	0,74
30.06.18	24,00		22,21	22,55	0,00	82,34	48,11	34,23	4,0	3,0	0,76
01.07.18	24,00		22,67	23,00	0,00	82,18	47,92	34,26	4,0	3,0	0,78
02.07.18	24,00		23,12	23,47	0,00	82,20	47,69	34,51	4,0	3,0	0,80
03.07.18	24,00		22,82	23,17	0,00	82,29	47,77	34,53	4,0	3,0	0,79
04.07.18	24,00		23,00	23,27	0,01	82,25	47,87	34,38	4,0	3,0	0,79
05.07.18	24,00		22,99	23,03	0,03	82,39	47,92	34,47	4,0	3,0	0,79
06.07.18	24,00		22,80	23,04	0,00	82,38	47,86	34,52	4,0	3,0	0,79
07.07.18	24,00		22,83	22,92	0,02	82,32	47,82	34,50	4,0	3,0	0,79
08.07.18	24,00		23,20	23,25	0,03	82,28	47,88	34,40	4,0	3,0	0,80
09.07.18	24,00		23,09	23,17	0,02	82,36	47,95	34,40	4,0	3,0	0,80
10.07.18	24,00		23,16	23,30	0,00	82,32	47,80	34,52	4,0	3,0	0,80
11.07.18	24,00		23,08	23,19	0,01	82,39	47,85	34,55	4,0	3,0	0,80
12.07.18	24,00		22,71	22,84	0,01	82,37	48,22	34,14	4,0	3,0	0,78
13.07.18	24,00		22,11	22,30	0,00	82,37	48,37	34,00	4,0	3,0	0,75
14.07.18	24,00		21,56	21,78	0,01	82,47	48,43	34,03	4,0	3,0	0,74
15.07.18	24,00		21,53	21,77	0,00	82,47	48,75	33,72	4,0	3,0	0,73
16.07.18	24,00		23,05	23,23	0,00	82,60	49,90	32,70	4,0	3,0	0,75
17.07.18	24,00		24,04	24,24	0,00	82,65	50,79	31,86	4,0	3,0	0,77
18.07.18	24,00		19,43	19,43	0,00	82,74	50,06	32,68	4,0	3,0	0,63
19.07.18	24,00		22,38	22,38	0,00	80,55	49,79	30,76	4,0	3,0	0,69
20.07.18	24,00		22,68	22,68	0,00	82,30	49,96	32,33	4,0	3,0	0,73
21.07.18	24,00		22,91	22,91	0,00	80,24	49,87	30,37	4,0	3,0	0,70
22.07.18	24,00		22,98	22,98	0,00	80,99	49,80	31,19	4,0	3,0	0,72
23.07.18	24,00		22,89	22,89	0,00	81,60	49,88	31,71	4,0	3,0	0,73
Среднее	24,00		22,57	22,76	0,00	82,18	48,55	33,63			0,76
Итого	720,00		677,22	682,73	0,13						22,80

Расчет по среднему за период:	с	_____	по	_____ =	
Период аварийных ситуаций				_____ =	
ИТОГО:				=	**22,80**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): Парц А.А.

Представитель ТСО

Общество с ограниченной ответственностью "Бис Метер Трейд" Ленинградская область, г. Всеволожск Bis Meter Trade

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАВАТТ" ИНН 4703137550 ОГРН 1154703002948 Всеволожский район

Отчёт

Код УУТЭ: _____

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за **июль 2018**

Потребитель: **Сотникова, д.29 (жилой дом),** Договор с ТСО № _____

Адрес: **г.Всеволожск, мкр.Южный, ул.Д.Сотникова, д.29** Приборы УУТЭ поверены до: _____

Теплосчётчик: **СПТ-943** **№ : 56018** Схема подключения: _____ Источник: _____

Обслуживающая организация: **ООО "БПС Сервис"** телефон: 8-911-242-13-03 t-й график: _____

Договорные нагрузки:

Qот = _____ Гкал/ч Qвен= _____ Гкал/ч

Gот = _____ т/ч Gвен= _____ т/ч

Gот = т/сут Gвен= т/сут

Дата	Ти	НС	Отопление								W
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	
	час		тонн	тонн	тонн	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал
24.06.18	24,00		66,28	66,78	-0,50	82,53	56,92	25,61	2,7	3,2	1,67
25.06.18	24,00		65,46	65,99	-0,53	82,54	56,71	25,83	2,6	3,2	1,66
26.06.18	24,00		64,87	65,43	-0,56	82,56	56,78	25,78	2,6	3,2	1,64
27.06.18	24,00		64,17	64,74	-0,57	82,61	56,95	25,66	2,6	3,2	1,62
28.06.18	24,00		64,22	64,83	-0,61	82,60	56,93	25,68	2,6	3,2	1,62
29.06.18	24,00		63,07	63,68	-0,61	82,66	57,08	25,58	2,6	3,2	1,58
30.06.18	24,00		62,65	63,28	-0,62	82,52	57,28	25,24	2,6	3,2	1,55
01.07.18	24,00		65,20	65,87	-0,67	82,36	57,01	25,35	2,6	3,1	1,62
02.07.18	24,00		65,17	65,85	-0,68	82,38	57,01	25,38	2,6	3,1	1,62
03.07.18	24,00		63,77	64,46	-0,69	82,49	56,91	25,58	2,6	3,1	1,59
04.07.18	24,00		65,29	66,01	-0,72	82,44	56,60	25,83	2,6	3,1	1,65
05.07.18	24,00		63,07	63,78	-0,71	82,58	56,70	25,88	2,6	3,2	1,59
06.07.18	24,00		62,62	63,34	-0,73	82,57	56,74	25,82	2,6	3,2	1,58
07.07.18	24,00		62,46	63,20	-0,74	82,51	56,61	25,90	2,6	3,2	1,58
08.07.18	24,00		63,37	64,12	-0,75	82,48	56,55	25,93	2,6	3,2	1,60
09.07.18	24,00		61,91	62,66	-0,75	82,53	56,44	26,09	2,6	3,2	1,57
10.07.18	24,00		63,31	64,08	-0,77	82,50	56,20	26,29	2,5	3,2	1,62
11.07.18	24,00		62,74	63,53	-0,79	82,56	56,28	26,27	2,5	3,3	1,61
12.07.18	24,00		63,21	63,99	-0,79	82,55	56,27	26,29	2,5	3,3	1,62
13.07.18	24,00		60,82	61,58	-0,77	82,70	57,11	25,60	2,5	3,3	1,51
14.07.18	24,00		63,93	64,74	-0,81	82,77	58,46	24,31	2,5	3,3	1,51
15.07.18	24,00		67,18	68,05	-0,87	82,73	58,84	23,89	2,5	3,3	1,55
16.07.18	24,00		65,59	66,43	-0,85	82,81	58,97	23,84	2,6	3,4	1,51
17.07.18	24,00		64,73	65,59	-0,86	82,79	59,14	23,65	2,5	3,3	1,48
18.07.18	24,00		64,58	65,42	-0,84	82,98	59,76	23,22	2,6	3,3	1,45
19.07.18	24,00		65,53	66,36	-0,84	83,19	59,91	23,29	2,6	3,3	1,48
20.07.18	24,00		64,61	65,46	-0,84	82,80	59,10	23,71	2,6	3,3	1,48
21.07.18	24,00		65,07	65,91	-0,84	82,82	59,08	23,73	2,6	3,3	1,50
22.07.18	24,00		64,86	65,71	-0,85	82,78	58,97	23,82	2,6	3,3	1,50
23.07.18	24,00		65,36	66,22	-0,86	82,81	58,94	23,86	2,6	3,3	1,51
Среднее	24,00		64,17	64,90	-0,73	82,64	57,54	25,10			1,57
Итого	720,00		1925,10	1947,11	-22,01						47,06

Расчет по среднему за период:	с	_____	по	_____	=
Период аварийных ситуаций					=
ИТОГО:					= **47,06**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): Парц А.А.

Представитель ТСО